



| | | |
|--|--|--|
| SKOLIMOWSKI Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 16 83-033 Gołębiewo Wielkie NIP: 604 022 39 33 | KRAJOWA DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH NR 10/2021 01/07/2021 |  SKOLIMOWSKI |
|--|--|--|

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Studzienka wodomierzowa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
Studzienka wodomierzowa ST10, ST10/K (opcja ze wspawanymi króćcami), fi 1000 h1800, włazowa, korpus PEHD, właz: utwardzony plastik klasa A15 (nacisk 1.5 tony)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie :
Studzienka wodomierzowa do zabudowy w sieciach kanalizacji wodociągowej, do ochrony zestawów wodomierzowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta :
**SKOLIMOWSKI SP. Z O.O.
ul. Wrzosowa 16 ; 83-033 Gołębiewo Wielkie**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna - Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe :

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zmierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| Cechy geometryczne, wymiary | DN 1000; H1800 | Patrz: karta katalogowa produktu |
| Wygląd zewnętrzny | Powierzchnie gładkie, pozbawione rys, wgłębień i innych wad powierzchniowych | - |
| Barwa | Jednolita w całym przekroju | - |
| Właz | Utwardzony plastik klasa A15 | Opcja: właz ocieplony poliuretanem |
| Wpływ na jakość wody | Zbiorniki przeznaczone do ochrony przed zamarzaniem zestawu wodomierzy, nie przeznaczone do przechowywania wody konsumpcyjnej | Posiada atest higieniczny NIZP PZH PIB B.BK.60110.1609.2022 |
| Szczelność | Próba wodna – brak przecieków Wodoszczelność pomiędzy korpusem a króćcami | - Wersja ze wspawanymi króćcami |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja własności użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.


 SKOLIMOWSKI Sp. z o.o.
 Marcin Skolimowski
 Prezes Zarządu